Agence Régionale de Santé
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Délégation départementale
de l'Hérault

0 AOUT 2016
Mairie de ANIANE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau
ANIANE

BILAN 2015

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage
MAIRIE DE ANIANE
Exploitant
MAIRIE DE ANIANE
Population desservie
3 095

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 2 captages

- F. SAINT ROME
- S. SAINT ROME

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- STATION SAINT ROME

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (15 analyses) : 100,0% - maxi. : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

5 valeurs mesurées : mini. : 2,4 mg/L - maxi. : 3,4 mg/L - moyenne : 2,8 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES

2 valeurs mesurées : mini. : 0,03 µg/l - maxi. : 0,03 µg/l - moyenne : 0,03 µg/l
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides inférieure à la limite de qualité.

FLUOR

1 valeur mesurée : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,1 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.
Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

5 valeurs mesurées : mini. : 27,7 °f - maxi. : 30,7 °f - moyenne : 29,4 °f
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Eau dure, calcaire.
Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par l'ARS - Délégation départementale de l'Hérault, en application du code de la santé publique.

Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change : SIGNALEZ LE A L'EXPLOITANT

Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations